

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
TITOLO IV

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
<p>Art. 88 Campo di applicazione</p> <p>Art. 89 c.1 lett.a Definizioni All X p.1 Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile</p>	<p>Definizioni di cantiere temporaneo o mobile</p>	<p>Nessuna</p> <p>Cosa si intende con il termine “equipaggiamento”?</p> <p>Risposta aperta</p> <p>La limitata attività di manutenzione di impianti elettrici all’interno di un’azienda rientra nel campo di applicazione del Tit. IV o lo è solo se connessa con altri lavori edili o con interventi di ingegneria civile?</p> <p>Risposta aperta</p>

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
TITOLO IV

Riferimenti i normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 89 c. 1 lett c) Definizioni	Il RL incaricato dal committente coincide o con il progettista nella fase di progettazione e con il DL nella fase di esecuzione. ,	<p>Il RL coincide con il progettista nella fase di progettazione o con il DL nella fase di esecuzione anche in assenza di esplicito incarico conferitogli dal committente?</p> <p>Laddove i lavori non prevedano la presenza del progettista e/o del DL l'incarico di RL può essere conferito dal committente ad altra figura o gli obblighi in capo al RL rimangono a carico del committente?</p> <p>Ai fini dell'attività ispettiva per i cantieri iniziati prima del TU si accetta il vecchio incarico di RL (qualora diverso dal progettista o dal DL)?</p> <p>Risposte aperte</p>

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
TITOLO IV

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 89 c.1 lett. f) Definizioni	Estende il concetto dell'incompatibilità delle funzione di CSP e CSE per i dipendenti dell'impresa, per l'RSPP oltre che per il titolare.	Nessuna
Art. 89 c. 1 lett. i) e l) Definizioni	Definizione dell'impresa affidataria e idoneità tecnico professionale (All XVII)	Nessuna

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
TITOLO IV

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 90 c. 3 Obblighi del committente e del responsabile dei lavori	La nomina del Coordinatore per la progettazione, diventa obbligatoria per tutte le opere per le quali siano presenti almeno due imprese - anche non contemporanee - ad eccezione dei lavori privati non soggetti a permesso di costruire.	Nessuna
Art. 90 c. 4	La nomina del Coordinatore per la sicurezza, diventa obbligatoria per tutte le opere per le quali siano presenti almeno due imprese - anche non contemporanee – compresi i lavori privati non soggetti a permesso di costruire.	Nessuna
Art. 90 c. 9	Verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria, anche nel caso di affidamento dei lavori ad una sola impresa, con le modalità dell'all. XVII. Nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire è sufficiente un'autocertificazione del possesso di alcuni dei requisiti previsti dall'allegato XVII.	Nessuna

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
TITOLO IV

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 90 c.10 Obblighi del committente e del responsabile dei lavori	Se manca il PSC o il fascicolo o la notifica si comunica all'amministrazione concedente che ritirerà il titolo abilitativo.	Nessuna
Art. 90 c.11	Nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire NON si nomina il CSP ma si nomina il CSE.	Nessuna
Art. 91 Obblighi del coordinatore per la progettazione	Il fascicolo dell'opera si redige secondo i contenuti definiti nell'all. XVI	Nessuna
Art 92 c.1 lett d) Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	Demanda al CSE la verifica dell'attuazione degli accordi tra le parti sociali	Come si verifica l'attuazione degli accordi tra le parti sociali? Risposta aperta

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
TITOLO IV

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art 92 c.1 lett f) Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	E' obbligo del CSE la sospensione dell'attività in caso di pericolo grave e imminente.	<i>I pericoli gravi, per cui è prevista la sospensione dei lavori a carico del CSE, sono solo quelli indicati nell'all. I?</i> Risposta aperta
Art 93 c.1 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori	Se il committente nomina il RL è esonerato dalle responsabilità, tranne che da quelle connesse agli art. 90, 92 c 1 lett e) e 99.	Nessuna
Art 93 c. 2	La designazione del CSP e CSE non esonera il RL dalle responsabilità dell'art 91 c 1 e 92 c 1 lett a) b) c) e d)	<i>Come può il committente privato valutare l'ottemperanza dei punti citati?</i> Risposta aperta

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
TITOLO IV

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 96 c.1 lett b) Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti	Dell'obbligo di predisporre l'accesso e la recinzione dei cantieri si parla anche nell'art. 109	Poiché le sanzioni per i due articoli sono diverse rimane alla discrezionalità dell'ispettore quale applicare? Risposta aperta
Art. 96 c.1 lett c)	Il Ddl/dirigenti/preposti curano la disposizione e l'accatastamento dei materiali	Nessuna
Art. 96 c.1 lett d)	Il Ddl/dirigenti/preposti curano la protezione dei lavoratori contro gli agenti atmosferici	Nessuna

**CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
TITOLO IV**

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
<p>Art. 97 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria</p>	<p>Si applica solo ai Ddl delle imprese affidatarie. Costui vigila sulla sicurezza dei lavori affidati rispondenti ai PSC, fa da tramite tra le varie imprese e il CSE nella verifica dei POS e verifica le qualità tecnico professionale delle imprese esecutrici.</p>	<p>L'impresa affidataria risponde anche per le imprese non gestite da lei direttamente? Risposta aperta</p>
<p>Art. 98 Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori</p>	<p>Il CSP e CSE dovranno partecipare a corsi con le modalità di cui all'All. XIV dove è prevista la verifica dell'apprendimento finale e l'aggiornamento quinquennale</p>	<p>Da che data deve partire l'aggiornamento quinquennale? Risposta aperta</p>

**CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
TITOLO IV**

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 99 Notifica preliminare	Se ci sono 2 o più imprese va sempre e comunque fatta la notifica preliminare. Non va fatta solo nel caso di 1 sola impresa sotto ai 200 u/g.	Nessuna
Art. 101 c. 2 Obblighi di trasmissione	L'impresa affidataria trasmette il PSC alle IE e ai lavoratori autonomi	Nessuna
Art. 101 c. 3	L'impresa affidataria riceve il POS e verifica entro 15 gg la congruità rispetto al proprio e lo trasmette al CSE.	Nessuna
Art. 103 Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora	Il CSP nella redazione del PSC predispone una relazione sull'emissione sonora preventiva di attrezzature, macchine, impianti	<p>Come il CSP effettua la previsione dei livelli di emissione rumorosa nei cantieri temporanei o mobili?</p> <p>Facendo riferimento ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni riconosciuti dalla CCP ex art. 6. Nelle more, si può far riferimento agli studi dei CTP di Padova e di Torino</p>

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
TITOLO IV

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 104 Modalità attuative di particolari obblighi	Nei cantieri la cui durata è inferiore a 200U/G, la visita del medico competente può essere sostituita o integrata con l'esame dei piani di sicurezza, deve comunque visitare almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.	Nessuna
Art. 109 c.1 Recinzione del cantiere	Dell'obbligo di predisporre l'accesso e la recinzione dei cantieri si parla anche nell'art. 96 comma 1 lettera b).	Nei cantieri stradali o in altre situazioni in cui vi sia l'impossibilità di recintare l'area di lavoro, quali misure alternative possono essere adottate? Segnaletica, movieri, delimitazioni con nastro

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
TITOLO IV

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
<p>Art. 111 c. 8 Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota</p>	<p>Vi è il divieto di assumere sostanze alcoliche per gli addetti ai lavori in quota indipendentemente dalle modiche quantità riportate ancora dall'All. IV punto 1.11.3.3 (luoghi di lavoro).</p>	<p>Come attuare tale disposizione da parte del Ddl in particolare nella pausa pranzo? Risposta aperta</p> <p>Il divieto di assumere bevande alcoliche vale solo per i lavoratori in quota o per tutti i lavoratori edili ai sensi del Provvedimento 16/03/2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome? Risposta aperta</p>
<p>Art. 112 c. 2 Idoneità delle opere provvisionali</p>	<p>Prima del reimpiego di elementi di ponteggi va eseguita la verifica secondo indicazioni dell'All. XIX</p>	<p>Nessuna</p>
<p>Art. 113 c. 6 lett d)</p>	<p>Le scale a pioli usate per l'accesso devono sporgere a sufficienza.</p>	<p>Cosa si intende per sufficienza? Riteniamo ancora il metro? Risposta aperta</p>

**CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
TITOLO IV**

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 117 Lavori in prossimità di parti attive	L'articolo rimodella le previsioni per lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette. Leggendolo insieme all'analogo articolo 83 e all'allegato IX, conferisce maggiore responsabilità alla valutazione del rischio reale, fornendo dei parametri tecnici di riferimento, tratti dalle norme di buona tecnica.	Nessuna

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
TITOLO IV

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 119 c. 7 Pozzi, scavi e cunicoli	Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi	<p style="color: red;">Quali dovrebbero essere le dimensioni delle aperture per garantire il recupero del lavoratore infortunato privo di sensi?</p> Risposta aperta

**CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
TITOLO IV**

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 122 c.1 Ponteggi ed opere provvisionali	Idoneità delle opere provvisionali, impalcature ponteggi ecc. conformemente al punto 2 dell'All. XVIII	Nessuna
Art. 125 Disposizione dei montanti All XVIII punto 2.1.3.3 Viabilità dei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali	E' stato inserito nell'All. XVIII quanto già previsto dal DM 2/9/1968.	Nessuna

**CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
TITOLO IV**

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 126 Parapetti All XVIII p.to 2.1.5.4 Viabilità dei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali	E' una novità e viene considerato idoneo parapetto qualsiasi struttura che presenti condizioni di sicurezza contro la caduta dall'alto.	La rete elettrosaldada che sostituisce il parapetto in un ponteggio è accettabile? La r.e. che funge da parapetto in una porta prospiciente il vuoto è accettabile? Risposte aperte
Art. 130 Andatoie e passerelle	Elimina l'obbligo del parapetto per passerelle e andatoie poste ad un dislivello inferiore a 2 m.	Nessuna

**CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
TITOLO IV**

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
<p>Art. 131 Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego</p>	<p>Rinnovo dell'Autorizzazione ogni 10 anni</p>	<p>Il soggetto obbligato al rinnovo è il costruttore, l'utilizzatore, o entrambi?</p> <p>Risposta aperta (A parere nostro è da ritenersi il costruttore)</p>
<p>Art. 138 c. 2 Norme particolari</p>	<p>E' stata modificata la distanza del piano di calpestio dalla muratura (da 20 a 30 cm.)</p>	<p>Il distacco dei 30 cm dalla muratura vale solo per i ponteggi non in legno visto che l'Allegato XVIII punto 2.1.4.3. prevede per i ponteggi in legname un distacco non superiore a 20 cm?</p> <p>Risposta aperta (A parere nostro il distacco di 30 cm vale per qualsiasi impalcato)</p>

**CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
TITOLO IV**

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 138 c. 5 Norme particolari	Deroghe ai ponteggi fissi (metallici) Relativamente a: Altezza dei montanti; Altezza del parapetto; Altezza tavola fermapiede; Sottoponte di sicurezza per ponteggi con schemi tipo specifici.	Nessuna