

Emergenza "sotto chiave"

In rete un nuovo video dell'insicurezza. Se la porta antipanico non c'è...

Pubblicità

Nell'ambito della nostra rubrica delle immagini dell'insicurezza, segnaliamo oggi un video reperito in rete, su YouTube.

Da quanto riferito dagli autori, le immagini sono state riprese in un teatro.

L'indicazione dell'uscita di emergenza risulta posta sopra una porta, che dà verso l'esterno, dotata di...chiavistello.

Anche in questo caso una grave violazione della sicurezza antincendio. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste - salvo casi particolari - devono essere apribili nel verso dell'esodo ed avere specifiche caratteristiche e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.

Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente.

Buona visione...



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

www.puntosicuro.it