

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 2 - numero 147 di mercoledì 05 luglio 2000**

# **Intossicati dal gas proveniente dal condizionatore**

*E' accaduto in un istituto bancario di Bibione (VE). La bonifica dei locali e' durata 4 ore.*

Sono stati dovuti ad una fuoriuscita del gas Freon R22 i malori accusati da alcuni dipendenti di una banca di Bibione nel pomeriggio di lunedì'.

Il gas altamente tossico e' fuoriuscito dalle condutture di un impianto di condizionamento dell'aria, in seguito ad un guasto verificatosi nei sotterranei dell'istituto bancario.

Tutto l'edificio e' stato evacuato e sul posto sono intervenute le squadre specializzate dei vigili del fuoco di Portogruaro (VE), che dopo aver rilevato con appositi strumenti la presenza del gas, hanno lavorato quattro ore prima di riuscire a bonificare la struttura.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

**[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)**