

Le immagini dell'insicurezza

Non basta togliere l'alimentazione...

Brescia, 8 Giu - Tutte le attività eseguite nelle sottostazioni di trasformazione elettrica devono sottostare a particolari e rigide procedure di pianificazione dell'intervento, verifica e controllo.


Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0059.03] ?#>

Rilevare che la sicurezza non viene rispettata anche nei singoli dettagli (nella foto si evidenziano i rischi di caduta dall'alto di uno degli operatori ? il secondo era dotato di dpi anticaduta ? nonché lo scorretto montaggio del ponte su ruote), fa sorgere molti dubbi su come l'attività sia stata effettivamente pianificata e come vengano svolte le verifiche ed i controlli da parte dei preposti.



Farina Geom. Stefano, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

www.puntosicuro.it