

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 27 - numero 5869 di Venerdì 13 giugno 2025

Le immagini dell'insicurezza: POSSiamo buttarlo?

La carta non fa sicurezza, così dicono.

Oggi pubblichiamo un'immagine dell'insicurezza di SICURELLO.no differente dal solito. Non è una foto, ma uno screenshot fatto ad un POS ricevuto per una lavorazione che prevede lo smontaggio ed il rimontaggio di elementi lapidei di facciata.

Certamente la lavorazione era di breve durata,

certamente i rischi erano ridotti,

certamente il tempo per fare le carte "non lo paga nessuno",

certamente "è più il tempo che si impiega per i documenti che quello per il lavoro",

ma quello che è altrettanto certo è che un POS così non si può proprio vedere.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL1036] ?#>

Il datore di lavoro (o chi per lui) ha predisposto il POS sulla base dei modelli semplificati e questo è certamente un elemento che permette una compilazione più agevole rispetto ad un POS elaborato senza l'utilizzo di tali modelli, ma qui non siamo alla "semplificazione", ma di fronte ad una vera e propria raccolta di assurdità dove ? tra le altre cose ? troviamo indicato

- Tra le misure preventive e protettive c'è "l'utilizzo della gru",
- Nelle modalità di svolgimento della lavorazione è indicato "normali" (non si capisce cosa voglia si dire con "normali"),
- Modalità e organizzazione della fase di lavoro: "come sopra" (ovvero posa e cambio marmi),
- Macchine: "camion e attrezzi vari"
- DPI: "tutti"

Anche il resto del POS si rivela essere elaborato sulla stessa traccia di cui sopra, con confusione tra le figure del Committente, del Responsabile dei Lavori, dell'impresa affidataria, ma anche del Datore di Lavoro e via dicendo.

Quanta strada dovremo ancora fare per avere documenti con corretta indicazione degli elementi minimi previsti da una norma che ormai ha superato da un po' la maggiore età (i primi contenuti minimi dei POS sono stati inseriti nel Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222) .

1

LAVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE
(3.2.1. lettera a) punto 2 e lettera c,d,e,g,(h) *

N	Lavorazione Posa e cambio marmi	Misure preventive e protettive Uso gru	Modalità di svolgimento della lavorazione normali
1	<p>Descrizione delle lavorazioni: posa e cambio marmi</p> <p>Modalità e organizzazione della fase di lavoro: come sopra</p> <p>Sostanze e preparati pericolosi (di cui si allegano schede):nessuna</p> <p>Opere provvisorie: ...</p> <p>Macchine: camion, ...</p> <p>Impianti: ...</p> <p>Turni di lavoro: NESSUNO</p> <p>Rischi: ...</p> <p>DPI: tutti</p> <p>Durata presunta della lavorazione: 90gg</p> <p>Eventuali schemi ed elaborati grafici:</p>		<p><input checked="" type="checkbox"/> svolgimento diretto</p> <p><input type="checkbox"/> svolgimento in subappalto a:</p> <p>....</p> <p><input type="checkbox"/> svolgimento in collaborazione con:</p> <p>....</p>



N	Posa e cambio marmi
1	<p>Descrizione delle lavorazioni:</p> <p>Modalità e organizzazione: come sopra</p> <p>Sostanze e preparati pericolosi:</p> <p>Opere provvisorie:</p> <p>Macchine: camion e altri:</p> <p>Impianti:</p> <p>Turni di lavoro: NESSUNO</p> <p>Rischi:</p> <p>DPI: tutti</p> <p>Durata presunta in gg. del:</p> <p>Eventuali schemi ed elaborati:</p>

LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© **SICURELLO^{SI}** & **SICURELLO^{NO}**

LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

©

Fonte: SICURELLO.no: **l'evidenza dei mancati infortuni**

Le immagini vengono concesse in Licenza Creative Commons alle seguenti condizioni:



CC BY-NC-ND

Attribuzione ? Non Commerciale ? Non Opere Derivate

www.puntosicuro.it