

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 6 - numero 1127 di lunedì 22 novembre 2004

Porte antincendio certificate a norma EN

Publicato un decreto del Ministero dell'interno che detta nuove disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte antincendio.

Pubblicità

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 il decreto 3 novembre 2004 "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio".

Il nuovo decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista l'installazione.

I dispositivi di apertura dovranno essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti.

In particolare, la certificazione dei sistemi di apertura UNI EN 179 è richiesta quando:

- l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
- l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;

Devono invece essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 se:

- l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
- l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
- i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it