

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 3 - numero 351 di lunedì 04 giugno 2001

### Quiz del giorno 04/06/01

*L'appuntamento per testare le vostre conoscenze in materia di sicurezza.*

Nel numero 347 del nostro quotidiano abbiamo presentato il seguente quesito.

Quando un luogo di lavoro si può classificare ad alto rischio d'incendio? (Individua la/le risposta/e corretta/e)

1. In presenza di materiali altamente infiammabili
2. In assenza di estintori a CO2
3. In presenza di limitate possibilità di sviluppo e propagazione del fuoco

Nella maggior parte dei casi la risposta esatta è la numero 1.

È, però, fondamentale sottolineare che se i materiali altamente infiammabili presenti sono in quantità limitate e sono immagazzinati e conservati in modo sicuro, il luogo di lavoro può non essere classificato ad alto rischio d'incendio.

I fattori in base ai quali un luogo di lavoro è da classificarsi ad alto rischio d'incendio sono principalmente tre:

- 1- la presenza di sostanze altamente infiammabili
- 2- la presenza di condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo e alla propagazione del fuoco,
- 3- la presenza di impedimenti ad una rapida e facile evacuazione

(come esposto nel Decreto Interministeriale del 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro", allegato I punto 1.4.4.).

Sempre il citato decreto, specifica al punto 1.4.3.1 dell'allegato I, le misure da adottare per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività ;
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi

Il quiz di oggi riguarda la SICUREZZA SUL LAVORO.

Una scala portatile ad elemento unico, con una lunghezza superiore a 8 metri, di quale dei seguenti dispositivi deve essere munita per rispettare i requisiti di sicurezza imposti dalla normativa vigente? (Individua la/le risposta/e esatta/e)

- 1) Tiranti antiflessione sufficientemente resistenti
- 2) Rompi tratta
- 3) Gabbia metallica di protezione

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)