PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 3 - numero 290 di lunedì 05 marzo 2001

Quiz del giorno 05/03/01

L'appuntamento quotidiano per testare le vostre conoscenze in materia di sicurezza.

Nel numero 289 della nostra rivista abbiamo presentato il seguente quesito.
Gli accumulatori utilizzati per i carrelli elevatori elettrici devono: (individuare la/le risposte corrette)
1) essere completamente ermetici
2) possedere protezioni contro contatti accidentali
3) essere ricaricati in locali separati e ben aerati

La risposta esatta è la numero 3.
La ricarica degli accumulatori deve avvenire solo nei luoghi previsti e lontano da qualsiasi fiamma. Nel corso di questa operazione, per limitare i rischi di cortocircuiti e incendi, si dovrà fare attenzione a non indossare catene o catenelle, a non utilizzare attrezzi metallici e a non fumare in prossimità dell'accumulatore.
Per maggior sicurezza è anche consigliabile dotare l'accumulatore di adeguate protezioni contro contatti accidentali.

Il quiz di oggi riguarda il RISCHIO ELETTRICO.
Quale delle seguenti soluzioni costituisce un sistema di protezione passiva contro il rischio elettrico? (Individuare la/le risposte corrette)
1) Un estintore a polvere
2) La marcatura CE
3) Un'apparecchiatura elettrica a doppio isolamento

---

www.puntosicuro.it