PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 3 - numero 417 di martedì 09 ottobre 2001

Quiz del giorno 09/10/01

L'appuntamento per testare le vostre conoscenze in materia di sicurezza.

Nel numero 416 del quotidiano abbiamo presentato il seguente quiz relativo all'incendio.
In quale dei seguenti casi è previsto che un idrante antincendio presenti un frazionatore di getto?
1) Sempre
2) Dipende dalla data di acquisto
3) Dipende dalle dimensioni dell'impianto antincendio

La risposta esatta è la numero 2.
La presenza di un frazionatore di getto in un idrante antincendio dipende dalla data di acquisto.
Tutti i nuovi impianti antincendio ad idranti devono rispettare il disposto della Norma europea UNI EN 671-2 82 aprile 1996), in base alla quale le tubazioni antincendio devono essere dotate all'estremità di una lancia erogatrice che permetta la chiusura del getto, il getto frazionato e in alternativa l'erogazione del getto pieno.
Gli impianti installati in anni precedenti non dovranno invece essere obbligatoriamente dotati.

Il quiz di oggi riguarda la SICUREZZA SUL LAVORO.
Quale dei seguenti accorgimenti permette di prevenire l'insorgenza di alcuni disturbi muscolo-scheletrici nell'uso del videoterminale?
1) Evitare l'uso continuativo del mouse per oltre un'ora
2) Evitare posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati
3) Disporre il mouse e gli altri dispositivi di uso frequente sullo stesso piano della tastiera

---