

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 3 - numero 356 di lunedì 11 giugno 2001

Quiz del giorno 11/06/01

L'appuntamento per testare le vostre conoscenze in materia di sicurezza.

Nel numero 353 del nostro quotidiano abbiamo presentato il seguente quesito.

A quale classe di fuoco corrisponde il simbolo riportato in figura? (Individua la risposta corretta)

- 1) Classe A
- 2) Classe B
- 3) Classe C

La risposta esatta è la numero 2.

Il simbolo riportato in figura contraddistingue i fuochi di classe B e compare sull'etichetta degli estintori in grado di spegnere incendi di questo tipo.

Si dicono fuochi di classe B i fuochi di liquidi, o di solidi che possono liquefarsi (quali cera e paraffina), ovvero i fuochi alimentati da quei combustibili che possiedono un volume proprio, ma non una forma propria.

Gli estinguenti indicati per fuochi di questo tipo, devono svolgere un'azione di raffreddamento e di soffocamento delle fiamme, separando il combustibile dal comburente e sono, in ordine di efficacia, la schiuma, la polvere e la CO₂.

La schiuma è l'estinguente più efficace perché esercita una completa azione di soffocamento, ricoprendo per intero la superficie dei liquidi infiammabili.

Il quiz di oggi riguarda la SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI.

In quale dei seguenti casi è necessario trasmettere agli organi di vigilanza la notifica preliminare d'inizio lavori in un cantiere? (Individua la/e risposta/e corretta/e)

- 1) Per lavori con entità presunta superiore a 200 uomini giorno
- 2) Per lavori che comportino rischi particolari
- 3) Per lavori che coinvolgano più imprese e comportino rischi particolari