PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 3 - numero 421 di lunedì 15 ottobre 2001

Quiz del giorno 15/10/01

L'appuntamento per testare le vostre conoscenze in materia di sicurezza.

Nel numero 418 abbiamo presentato il seguente quiz riguardante l'INCENDIO.
Quale dei seguenti estinguenti può causare uno shock termico a un'apparecchiatura delicata?
1) Schiuma
2) CO2
3) Acqua

La risposta esatta è la numero 2.
La CO2, che è conservata allo stato liquido e ad altissima pressione negli estintori, provoca un repentino raffreddamento delle parti investite dal getto e può causare uno schock termico sulle apparecchiature delicate.
Al momento dell'erogazione sui materiali incendiati, nel passaggio dallo stato liquido allo stato gassoso, la CO2 assorbe una notevolissima quantità di calore, favorendo l'azione estinguente.
La CO2 svolge anche un'azione di soffocamento, separando il combustibile dal comburente, non certo paragonabile, però, a quello dell'acqua e della schiuma.

Il quiz di oggi riguarda il PRIMO SOCCORSO SUL LUOGO DI LAVORO.
Quando è opportuno spostare un infortunato con una sospetta lesione alla schiena?(Individua la risposta corretta)

1.Sempre, con cautela, per permettere un rapido e corretto trattamento di assistenza
2.Solo se l'infortunato è in pericolo di vita
3.Mai, in nessun caso

---

www.puntosicuro.it