

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 3 - numero 279 di venerdì 16 febbraio 2001

Quiz del giorno 16/02/01

L'appuntamento quotidiano per testare le vostre conoscenze in materia di sicurezza.

Nel numero 278 della nostra rivista abbiamo presentato il seguente quesito riguardante il RISCHIO ELETTRICO.

Quale dei seguenti non è un mezzo di protezione contro le scariche elettriche? (Individua la/le risposte esatte)

- 1) L'interruttore differenziale
- 2) Il rilevatore di fumo
- 3) La messa a terra

La risposta esatta è la numero 2.

Il rilevatore di fumo è un dispositivo di protezione collettiva dal rischio incendio e non dal rischio elettrico. Esso, infatti, ha il compito di rilevare la concentrazione di fumo nell'ambiente in cui è stato installato e di far partire la procedura di segnalazione allarme incendio nel caso in cui il livello di guardia sia superato.

Il quiz di oggi riguarda l'INCENDIO.

Qual è l'intervallo massimo tra due controlli successivi per il mantenimento in efficienza di un estintore?

(Individua la/le risposte esatte)

- 1) Tre mesi
- 2) Un anno
- 3) Sei mesi

www.puntosicuro.it