PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 3 - numero 279 di venerdì 16 febbraio 2001

Quiz del giorno 16/02/01

L'appuntamento quotidiano per testare le vostre conoscenze in materia di sicurezza.

Nel numero 278 della nostra rivista abbiamo presentato il seguente quesito riguardante il RISCHIO ELETTRICO.
Quale dei seguenti non e' un mezzo di protezione contro le scariche elettriche? (Individua la/le risposte esatte)
1) L'interruttore differenziale
2) Il rilevatore di fumo
3) La messa a terra
La risposta esatta e' la numero 2.
Il rilevatore di fumo e' un dispositivo di protezione collettiva dal rischio incendio e non dal rischio elettrico. Esso, infatti, ha il compito di rilevare la concentrazione di fumo nell'ambiente in cui e' stato installato e di far partire la procedura di segnalazione allarme incendio nel caso in cui il livello di guardia sia superato.

Il quiz di oggi riguarda l'INCENDIO.
Qual e' l'intervallo massimo tra due controlli successivi per il mantenimento in efficienza di un estintore?
(Individua la/le risposte esatte)
1) Tre mesi
2) Un anno
3) Sei mesi
