PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 3 - numero 259 di venerdì 19 gennaio 2001

Quiz del giorno 19/01/01

L'appuntamento quotidiano per testare le vostre conoscenze in materia di sicurezza.

Nel numero 258 della nostra rivista abbiamo presentato il seguente quesito.
Il quiz di oggi riguarda il RISCHIO ELETTRICO.
Quali dei seguenti possono essere classificati come luoghi conduttori ristretti? (Individua la/le risposte corrette)
1) I cunicoli
2) I ripostigli
3) Le gallerie strette e umide
Le risposte esatte sono la numero 1 e la numero 3.
Cunicoli e gallerie strette, umide o bagnate sono considerati "luoghi conduttori ristretti", poiché, come viene definito dalle norme CEI, sono ben collegati al terreno e l'attivita' svolta al loro interno determina un contatto ampio e continuo con parti del corpo, con i relativi rischi dovuti a contatti elettrici diretti accidentali..
In questi ambienti e', quindi, necessario lavorare con particolare attenzione e utilizzare soltanto utensili portatili alimentati a bassa tensione (massimo 50 V).

Il quiz di oggi riguarda l'INCENDIO, PREVENZIONE E PROTEZIONE.
Qual e' la via piu' veloce da seguire in un'evacuazione? (Individua la/le risposte corrette)
1) Gli ascensori
2) Le scale
3) I percorsi segnalati dalle squadre di evacuazione
