

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 3 - numero 280 di lunedì 19 febbraio 2001

Quiz del giorno 19/02/01

L'appuntamento quotidiano per testare le vostre conoscenze in materia di sicurezza.

Nel numero 279 della nostra rivista abbiamo presentato il seguente quesito riguardante l'INCENDIO.
Qual e' l'intervallo massimo tra due controlli successivi per il mantenimento in efficienza di un estintore?

(Individua la/le risposte esatte)

- 1) Tre mesi
- 2) Un anno
- 3) Sei mesi

La risposta esatta e' la numero 3.

L'Allegato VI al Decreto Ministeriale 10/03/98, relativo ai controlli e alla manutenzione delle misure di protezione antincendio, al punto 6.2 definisce il controllo periodico come un "insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalita' delle attrezzature e degli impianti". Ogni estintore, presente in azienda, rientra nelle attrezzature antincendio, quindi dovra' essere sottoposto a controllo al massimo ogni sei mesi.

Il quiz di oggi riguarda LA SICUREZZA NEL CANTIERE EDILE.

Quale delle seguenti funzioni rientra nei compiti del coordinatore per l'esecuzione dei lavori?

- 1) Redigere il piano di sicurezza e di coordinamento
- 2) Nominare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
- 3) Organizzare la cooperazione tra i datori di lavoro