

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 3 - numero 426 di lunedì 22 ottobre 2001**

### **Quiz del giorno 22/10/01**

*L'appuntamento per testare le vostre conoscenze in materia di sicurezza.*

Prima di fornire la risposta al quesito pubblicato il 17/10/01 presentiamo il quiz di oggi riguardante la SICUREZZA ANTINCENDIO.

Gli estintori che riportano il simbolo in figura a quale tipo di intervento sono adatti?

- 1) Spegnimento di fuochi di gas
- 2) Spegnimento di fuochi di natura elettrica
- 3) Spegnimento di fuochi di metalli

Nel numero 423 del quotidiano abbiamo presentato il seguente quesito.

Quale delle seguenti corrisponde a una misura passiva di protezione antincendio?

- 1) Allarme
- 2) Addestramento della squadra antincendio
- 3) Estintori

Nessuna delle risposte suggerite è esatta.

Sono classificati come misure di protezione antincendio passive tutti i dispositivi, che non richiedono l'azione di un uomo o l'azionamento di un impianto (ad esempio una porta tagliafuoco cfr. anche quiz pubblicato sul numero 361)

L'allarme, l'addestramento della squadra antincendio e gli estintori rientrano, invece, nelle misure di protezione attiva.

Le misure di protezione attiva, infatti, sono finalizzate alla rilevazione e alla segnalazione dell'incendio e, per l'azione di spegnimento, richiedono sempre l'intervento dell'uomo.