

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 3 - numero 427 di martedì 23 ottobre 2001

Quiz del giorno 23/10/01

L'appuntamento per testare le vostre conoscenze in materia di sicurezza.

Nel numero 426 del quotidiano abbiamo presentato il quesito seguente relativo alla sicurezza antincendio. Gli estintori che riportano il simbolo in figura a quale tipo di intervento sono adatti?

- 1) Spegnimento di fuochi di gas
- 2) Spegnimento di fuochi di natura elettrica
- 3) Spegnimento di fuochi di metalli

La risposta esatta è la numero 3.

I fuochi di classe D, sono fuochi di combustibili solidi particolari, per lo più metalli.

Gli estintori, che riportano il simbolo in figura, sono i più adeguati per lo spegnimento di fuochi generati dalla combustione di questi metalli, ad esempio l'alluminio in polvere fine.

Un intervento di spegnimento con mezzi inadeguati potrebbe causare pericolosi effetti: l'acqua, ad esempio, a contatto con le polveri metalliche incendiate provoca una violenta reazione.

Il quiz di oggi riguarda I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

La durata a magazzino e la durata massima di utilizzo in sicurezza di un casco di protezione coincidono?

- 1) Sì
- 2) No
- 3) Dipende dai materiali utilizzati