ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 3 - numero 387 di martedì 24 luglio 2001

Quiz del giorno 24/07/01

L'appuntamento per testare le vostre conoscenze in materia di sicurezza.

Nel numero di ieri abbiamo presentato il seguente quesito riguardante l'INCENDIO.

Qual e' l'intervallo massimo tra due controlli successivi per il mantenimento in efficienza della rete di alimentazione per gli idranti aziendali? (Individua la/e risposta/e corretta/e)

- 1) Sei mesi
- 2) Un anno
- 3) In caso vi sia il dubbio di variazioni nelle prestazioni dell'impianto

Le risposte esatte sono la numero 1 e la numero 3.

E' bene revisionare la rete di alimentazione degli idranti ogni sei mesi e ogni volta che si rendesse necessario per garantirne funzionalità ed efficienza.

Un impianto funzionante potrebbe, infatti, non essere efficiente, ovvero non rispettare i parametri di pressione richiesti per la conformità alla norma UNI 10779.

Prove e verifiche si dovranno, quindi, effettuare in caso vi sia il dubbio di variazioni nelle prestazioni dell'impianto.

Anche se la norma UNI 9490 (punto 8.1.3) prevede un intervallo massimo di un anno per l'effettuazione delle prove relative alle prestazioni idrauliche dell'impianto, è consigliabile verificarne l'efficienza ogni sei mesi.

L'art. 34 del D.P.R. 547/55, relativo a Divieti - Mezzi di estinzione - Allontanamento dei lavoratori applicabili nei luoghi di lavoro, dispone, infatti, che "devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento. Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto".

Il quiz di oggi riguarda la SICUREZZA SUL LAVORO.

Quali sono i dati da comunicare ai soccorritori in caso di incidente?

- 1) Nome cognome delle vittime
- 2) Luogo dell'incidente, numero delle vittime e natura delle ferite
- 3) Non esistono dati importanti la cosa fondamentale è dare l'allarme