

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 3 - numero 267 di mercoledì 31 gennaio 2001

Quiz del giorno 31/01/01

L'appuntamento quotidiano per testare le vostre conoscenze in materia di sicurezza.

Nel numero 265 della nostra rivista abbiamo presentato il seguente quesito riguardante L'INCENDIO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA.

Quali controlli si devono effettuare sulle porte resistenti al fuoco? (Individua la/le risposte corrette)

- 1) Si controlla che siano sempre lasciate aperte
- 2) Si controlla che siano sempre tenute chiuse
- 3) Si controlla che non ci siano impedimenti alla loro chiusura in caso di necessita'

La risposta esatta e' la numero 3.

In caso di emergenza le porte resistenti al fuoco chiuse sono in grado di contenere l'incendio in corso e di evitare che le fiamme invadano altri locali. E' importante, quindi, lasciarle sempre chiuse.

Puo' accadere che, per esigenze interne all'azienda, sia necessario lasciare aperte tali porte. In questo caso esse devono essere munite di dispositivi magnetici collegati al sistema di rilevamento incendio e fumo e in grado di attivarne la chiusura automatica in caso di emergenza.

Il quiz di oggi riguarda l'EMERGENZA E IL PIANO DI EVACUAZIONE IN AZIENDA.

Quale delle seguenti situazioni corrisponde ad un caso di "emergenza limitata"? (Individua la/le risposte corrette)

- 1) Il rovesciamento di solventi sul pavimento
- 2) Lo svenimento di una persona
- 3) Un cestino pieno di carta che si incendia