

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 10 - numero 1968 di martedì 24 giugno 2008

VVF: la distanza di sicurezza tra gruppi elettrogeni

I Vigili del Fuoco rispondono ad un quesito relativo alla distanza di sicurezza tra gruppi elettrogeni installati all'aperto.

Pubblicità

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno ha diffuso, il 29 maggio 2008, una lettera circolare che conferma quanto affermato dalla Direzione regionale lombarda in merito alla distanza di sicurezza tra gruppi elettrogeni installati all'aperto.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

La Direzione regionale infatti rispondeva ad un quesito posto il 23 gennaio 2008 in relazione al Decreto emesso dal Ministero dell'Interno il 22 Ottobre 2007 - "Regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi" - ed in particolare alla possibilità di collocare più gruppi elettrogeni a distanza inferiore a tre metri.

La risposta della Direzione regionale, confermata dalla circolare, afferma che "la regola tecnica allegata al DM 22/10/2007 non prescrive distanze di sicurezza interna tra gruppi elettrogeni installati all'aperto, fermo restando la necessità che sia assicurata l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto stabilito dal costruttore, in analogia a quanto previsto per l'installazione di più gruppi all'interno dello stesso locale".

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - Circolare Prot. P614/4188 del 29 maggio 2008 "DM 22/10/2007. Regola tecnica di prevenzione per l'installazione di gruppi elettrogeni".



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it